



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В
СТАРОЖИЛОВСКОМ РАЙОНЕ"

(ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СТАРОЖИЛОВСКОМ
РАЙОНЕ»)

ОКПО 24277999 ОГРН 1056204014657

ИНН/КПП 6234013366 / 622102001

391170, Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 24
тел./факс: (49151) 2-23-57,
e-mail: CGiE@starozhil.ryazan.ru

03 марта 2015 года № 135

на № _____

от _____

Директору МУП « Энерго-
сбытовая и тепловая компания»
Борисовой Л.А

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе» направляет Вам результаты лабораторных исследований проб питьевой воды из артезианских и разводящей сети за февраль 2015 года.

Пробы питьевой воды исследованные из артезианских и разводящей сети по микробиологическим показателям отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.09.2001г. №24 (с изменениями от 17.04.2009г., 26.02.2010г.).

Пробы питьевой воды исследованные из артезианских и разводящей сети по санитарно- химическим показателям отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.09.2001г. №24 (с изменениями от 17.04.2009г., 26.02.2010г.) за исключением артезианских №1 и №2 г.Михайлов (цветность, мутность, железо); артезианская №3 г.Михайлов (железо).

Протоколы лабораторных исследований прилагаются.

Заместитель главного врача
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Рязанской области в
Старожиловском районе»

М.А.Макаревич